



PÄÄSTEAMET

ETTEKIRJUTUS

Valga

17.09.2019 nr 7.2-2.2/11045-1

Sunnivahendi rakendamise edasilükkamine ja ettekirjutuse täitmise uue tähtaja määramine

Läbi vaadanud Valga Lasteaed Pääsuke, aadressiga Kungla 36, Valga linn, Valga maakond seotud haldusmenetluse materjalid ning arvestades Teie toodud põhjendusi, Päästeameti Lõuna päästekeskus pikendab riikliku tuleohutusjärelvalve ettekirjutuse nr 7.2-6.3/1572 nõudeid ja lisab paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.3/1967-3, fikseeritud tuleohutusnõude rikkumise likvideerimiseks riikliku tuleohutusjärelvalve ettekirjutuse, ning määrab uued täitmise tähtjad aadressaadile Valga Vallavalitsus (registrikood 77000507) alljärgnevalt:

1. Automaatse tulekahjusignalisatsioonistseemi keskseadme juures olevad paiknemisskeemid viia vastavusse hoones olemasoleva olukorraga.

Alus: Tuleohutuse seadus § 31 lg 3; Siseministri 07.01.2013. a määrus nr 1 " Nõuded tulekahjusignalisatsioonistseemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonistseemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse" § 20 lg 4, § 21 p 2 ja § 21 lg 2 ja lg 3 ja § 25 lg 2 p 1.

Tuleohutuse seaduse § 31 lg 3 järgi peab tuleohutuspaigaldise omanik omama dokumentatsiooni tuleohutuspaigaldise ja selle kontrolli ning hoolduse kohta. Tuleohutuse seaduse § 30 lg 1 p 3 järgi on automaatne tulekahjusignalisatsioonistseem tuleohutuspaigaldis.

Siseministri 07.01.2013. a määrus nr 1 § 20 lg 4 järgi peab automaatse tulekahjusignalisatsioonistseemi kasutamiseks olema koostatud selge ja näitlik paiknemisskeem, mis on tehtud vastupidavast materjalist.

Siseministri 07.01.2013. a määrus nr 1 § 21 p 2 järgi peab automaatse tulekahjusignalisatsioonistseemi paiknemisskeem sisaldama vähemalt järgmisi osasid alljärgnevas järjestuses: paiknemisskeemil peavad olema välja toodud: ehitise nimetus, skeemi nimetus, ehitise aadress, korrus/hooneosa, ruumide nimetus, keskseadme ja korduspaneeli asukoht, tulekahjuandurid, tulekahjuteatenupud, alarmiseadmed, aadressmoodulid, tsoonide numbrid, tingmärgid.

Siseministri 07.01.2013. a määrus nr 1 § 21 lg 2 järgi koostatakse paiknemisskeemid korruste kaupa ning numeratsiooni alustatakse hoone madalamast korrusest.

Siseministri 07.01.2013. a määrus nr 1 § 21 lg 3 järgi peab konventsionaalsete stseemide avastamispiirkonnad märkima skeemil värvilise piirjoonega. Piirkonna numbrit peab märkima avastamispiirkonna keskele ringi sisse. Ringi pind ja piirjoon tuleb märkida sama värviga. Adresseeritud seadmed peab tähistama lisaks tingmärgile aadressnumbriga.

Siseministri 07.01.2013. a määrus nr 1 § 25 lg 2 p 1 järgi on automaatse tulekahjusignalisatsioonistseemi omaniku ülesandeks tagada automaatse tulekahjusignalisatsioonistseemi vastavus käesolevale määrusele ja tootja juhistele.

Tuleohutustlevaatusel fikseeriti, et hoone keskseadme juures olevad paiknemisskeemid vajavad uuendamist, kuna ei vasta nõuetele (hooldaja märkus).

Uus täitmise tähtaeg: 31.12.2020. a.

Ettekirjutusega kaasneb sunnivahendi hoiaatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust tähtjaks ei täideta, rakendab haldusorgan „Tuleohutuse seaduse“ § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 200 (kaks sada) eurot.

2. Paigaldada hoone kõikidesse ruumidesse automaatne tulekahjusignalisatsiooni-süsteem, et oleks tagatud tulekahju varajane avastamine ja võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehtisest õigeaegselt evakueeruda.

Alus: „Tuleohutuse seadus“ § 3 lg 1 p 4, § 32 lg 1; Siseministri 07.01.2013.a määrus nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonistseemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsiooni-süsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse“ § 5 lg 3 ja § 6 lg 3.

Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 4 järgi on isik kohustatud tagama ehitises nõutavate päästevahendite ja ehitises nõutavate käesoleva seaduse §-s 30 nimetatud tuleohutuspaigaldiste olemasolu ja korrashoiu.

Tuleohutuse seadus § 32 lg1 järgi tuleb tuleohutuspaigaldis projekteerida ja paigaldada ning seda kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

Siseministri 07.01.2013.a määrus nr 1 § 5 lg 3 järgi projekteeritakse hoonele üldjuhul kogu hoonet hõlmav tulekahjusignalisatsioonistseem. Kui tulekahjusignalisatsioonistseem ei hõlma hoonet kogu ulatuses, siis peab olema tulekahju korral tagatud kõigi ohus olevate isikute teavitamine.

Siseministri 07.01.2013.a määrus nr 1 § 6 lg 3 järgi tuleb tuletõkkeseksioon varustada anduritega täielikult, lisaks sellele varustatakse anduritega:

- 1) katuse- või varjuahune, kus hoivustatakse põlevmaterjali, mille põlemiskoormus on üle 300 MJ/m² ning mille pindala 5 m² ja enam.
- 2) põõningud kõrgusega alates 1.5 m.

Tuleohutustlevaatusel tuvastati, et automaatne tulekahjusignalisatsioonistseem puudub rühma ruumides, kuhu on paigaldatud nõudepesumasinaid, (hoolduspäevikus hooldaja poolt märges, et rühmades paigaldatud nõudepesumasinaid, nliid ruumid vajavad tulekahjuanduritega varustamist 9tk. temperatuuriandurid)

Uus täitmise tähtaeg: 31.12.2020. a.

Ettekirjutusega kaasneb sunnivahendi hoiaatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust tähtjaks ei täideta, rakendab haldusorgan „Tuleohutuse seaduse“ § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 400 (nell sada) eurot.

3. Rajada „Mesimumm“ ja „Liblikas“ rühmaruumidesse teine nõuetekohane evakuatsioonipääs, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehtisest ohutult evakueeruda või neid evakueerida.

Alus: Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 6; Siseministri 07.04.2017.a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 55 lg 2 vastavalt § 41 lg 2. § 44 lg 2, § 44 lg 3 p 4 ja § 44 lg 4.

Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 3 järgi on isik kohustatud tagama ohutu evakuatsiooni.

Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 55 lg 2 järgi peab enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehtis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete poolt vastama käesoleva määruse §-des 5, 12–14, 29, 30, 32–34, 34¹ ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3

lõikes 4 sätestatud. Eelmises lauses nimetatud nõuet ei kohaldata § 12 lõike 6 punkti 3 kohta. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud ja käesolevas lõikes nimetatuta tuleohutuspaigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.

Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 41 lg 2 järgi peab evakuatsiooni tagamiseks hoones olema selle kasutamiseviisile, ruumide kasutamise otstarbele ning kasutajate arvule ja nende liikumisvõimekusele või erivajadusele vastav arv sobiva paigutusega kergesti läbitavaid väljumisteid, evakuatsiooniteid ja -pääse ning nõutud tuletõkkeseksioone. Evakuatsiooniaeg peab olema hoone kasutajate ohutuks evakuatsiooniks piisav. Evakuatsiooni- ja väljumistee ei või läbida tehnoseadmete või muid tehnilisi ruume.

„Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17“ § 44 lg 2 järgi peab hoone igalt evakuatsioonialalt olema üldjuhul võimalik jõuda vähemalt kahe hajutatult paigutatud evakuatsioonipääsuni.

„Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17“ § 44 lg 3 p 4 järgi võib üks evakuatsioonipääs või -tee olla II-IV kasutusviisiga hoones, kus viibib korraga kuni kümme inimest, kui see ei põhjusta kasutajate turvalisusele ohtu.

„Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17“ § 44 lg 4 järgi peab olema evakuatsioonialal, kus on üks evakuatsioonipääs või -tee käesoleva paragrahvi lõike 3 tähenduses, peab olema vähemalt üks hädaväljapääs.

Paikvaatlusega tuvastati, et II korruse rühmaruumidest „Mesimunum“ ja „Liblikas“ puudub teine evakuatsioonipääs. Kummaski rühmas viibib lapsi rohkem kui kümme, lisaks töötajad.

Evakuatsioonipääsud peavad asuma hajutatult ja nendeks ei loeta üldjuhul lifti või muid sellesarnaseid seadmeid. Hoones olevad evakuatsioonipääsud tähistatakse tuleohutuse seaduse kohaselt.

Evakuatsiooniteel ja väljumisteel paiknev uks peab olema paigutatud nii, et oleks võimalik kiire evakuatsioon ja avanema vähemalt 90 kraadi. Avanema evakuatsiooni suunas, välja arvatud alla 30 inimese evakuatsiooniks ette nähtud uks, ning olema hõlpsasti avatav kõigile kasutajatele.

Hoone siseukse ning sissepääsu- ja ühendustee ukse valgusava laius peab olema vähemalt 850 mm ja minimaalkõrguseks vähemalt 2000 mm. Evakuatsioonitee ja väljumistee laiust võib vähendada vältimatult ukselempi võrra.

Täitmise tähtaeg: 31.12.2020. a.

Ettekirjutusega kaasneb sunnivahendi hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan „Tuleohutuse seaduse“ § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 400 (nelisada) eurot**

Kui haldusakti adressaat jätab ettekirjutuse määratud tähtajaks täitmata, tuleb sunniraha tasuda ühele järgnevale Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

SEB panga arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank panga arvelduskontole nr EE932200221023778606 või Luminor Bank panga arvelduskontole nr EE701700017001577198, maksekorraldusel on viitenumbriks **10266700005621** ja selgituseks: „Valga Lasteaed Pääsuke 17.09.2019 ettekirjutus“.

Vabatahtlikult tähtajaks sunniraha tasumata jätmise puhul nõutakse sunniraha sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 15 lg 1 kohaselt täitemenetluse seadustikus sätestatud

korras nagu kohtuotsusest tulenev rahaline nõue. Seega lisandub sunnirahale selle vabatahtliku tähtaegse mittetasumise korral kohtutäituri tasu. **Sunniraha tasumine ei võta adressaadilt kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest võib sunniraha rakendada korduvalt.**

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2. 10124 Tallinn.) või kaebus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, tmktartu.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuse esitaja vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama. **Haldusakt on vaidlustatav vaid uue tähtaja osas.**

Ettekirjutuse täitmisest või sunniraha tasumisest palume informeerida Päästeameti Lõuna päästekeskust kirjalikult Jaama 207, Tartu linn, 50705, Tartu maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina elektronposti aadressil louna@rescue.ee 10 päeva jooksul arvates ettekirjutuses määratud täitmise tähtajast.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kadi Roots

Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor

Lõuna päästekeskus

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt:

1. Valga Vallavalitsus – valga@valga.ee
2. Valga Lasteaed Pääsuke – paasuke@paasuke.valga.ee