



PÄÄSTEAMET

ETTEKIRJUTUS

Valga

31.08.2018 nr 7.2-6.3/1662

Ettekirjutuse täitmise uue tähtaja määramine ja sunniraha edasi lükkamine

Läbi vaadanud Valga linna staadionihoone haldusmenetluse materjalid ja arvestades Teie põhjendusi, määrab Päästeameti Lõuna päästekeskus enda 31.10.2017 antud riikliku tuleohutusjärelvalve ettekirjutuse nr 7.2-6.3/2090 nõude 1 ja 2 täitmiseks uue tähtaja adressaadile Valga vald (registrikood 77000507), Puiestee 8, Valga linn, Valga maakond, alljärgnevalt:

1. Eraldada E. Enno 15 staadionihoone evakuatsioonitrepikoda korrustest tuletõkkeustega, moodustades sellest omaette tuletõkkesektsiooni, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehitisest ohutult evakueeruda või neid evakueerida.

Alus: Tuleohutuse seadus § 6 lg 1; Majandus- ja taristuministri 02.06.2015. a määrus nr 54 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded” § 40 lg 1 vastavalt § 10 lg 3 ja § 11 lg 4 p 3.

Tuleohutuse seadus § 6 lg 1 järgi piiratud kinnisasjalt või ehitisest peab olema tagatud evakuatsioon ning kergesti läbitav evakuatsioonitee.

Majandus- ja taristuministri 02.06.2015. a määrus nr 54 § 40 lg 1 järgi enne 1. jaanuari 2005. a õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse vastavalt ehitisele ettenähtud kasutamise otstarbele, peab vastama käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktides 5 ja 6 toodud nõuetele.

Majandus- ja taristuministri 02.06.2015. a määrus nr 54 § 11 lg 4 p 3 järgi ehitise või selle osa kasutamisosstarbest lähtuvalt evakuatsioonitrepikojad kuuluvad omaette tuletõkkesektsiooni.

Paikvaatlusega tuvastati, et staadionihoone evakuatsioonitrepikoda ei ole eraldatud korrustest tuletõkkeustega ning sellest ei moodustu omaette tuletõkkesektsiooni.

Evakuatsiooni tagamiseks peab ehitistes olema vastavalt nende kasutamisosstarbele piisav arv sobiva paigutusega kergesti läbitavaid evakuatsiooniteid ja -pääse, kusjuures evakueerumisaeg ei tohi põhjustada ohtu evakueeruvatele ehitise kasutajatele. Tulekahju korral ei tohi evakuatsiooniteel kogu evakueerimisaja jooksul tekkida kasutajate evakuatsiooni takistavat temperatuurimuudatust, suitsukontsentratsiooni ega muid takistavaid asjaolusid.

Uus täitmise tähtaeg: 30.05.2019

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 1200**

(üks tuhat kakssada) eurot.

2. Rajada E. Enno 15 staadionihoone I korruse ruumidesse nõuetekohased evakuatsioonipääsud (teine evakuatsioonitee), et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehitisest ohutult evakueeruda või neid evakueerida.

Alus: Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 6; Majandus- ja taristuministri 02.06.2015. a määrus nr 54 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ § 40 lg 1 vastavalt § 23 lg 2 ja lg 3 p 4.

Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 3 järgi isik on kohustatud tagama ohutu evakuatsiooni. Majandus- ja taristuministri 02.06.2015. a määrus nr 54 § 40 lg 1 järgi enne 1. jaanuari 2005. a õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse vastavalt ehitisele ettenähtud kasutamise otstarbele, peab vastama käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktides 5 ja 6 toodud nõuetele.

Majandus- ja taristuministri 02.06.2015. a määrus nr 54 § 23 lg järgi ehitise igalt evakuatsioonialalt, kus alaliselt viibib või töötab inimesi, peab üldjuhul olema võimalik jõuda vähemalt kahe erineva, hajutatult paigutatud evakuatsioonipääsuni.

Majandus- ja taristuministri 02.06.2015. a määrus nr 54 § 23 lg 3 p 4 järgi üks evakuatsioonipääs on lubatav väikese kasutajate arvuga II, III ja IV kasutusviisiga ehitises, kui sellest ei teki ohtu kasutaja turvalisusele, kusjuures evakuatsioonialalt peab olema ka hädaväljapääs.

Paikvaatlusega tuvastati, et I korruse ruumidest (mõlemast tiivast) puudub teine evakuatsioonipääs. Olemasolevad aknad oma mõõtude ja konstruktsioonide poolest ei sobi ka hädapääsuks.

Riietusruumis võib üheaegselt viibida rohkem kui 10 inimest, seega sellest tuleb rajada teine nõuetekohane evakuatsioonipääs. I korruse spordisaali teise evakuatsiooniteena võib kasutada hädapääsuakent, mille kasutatava valgusava kõrgus peab olema vähemalt 600 mm ja laius 500 mm ning kõrguse ja laiuse summa vähemalt 1500 mm. Hädapääs peab olema tähistatud ka vastava tuleohutusmärgiga.

Uus täitmise tähtaeg: 30.05.2019

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunniraha – **sunniraha 1200 (üks tuhat kakssada) eurot.**

Kui haldusakti adressaat jätab ettekirjutuse määratud tähtajaks täitmata, tuleb sunniraha tasuda ühele järgnevale Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

SEB panga arvelduskontole nr EE8910102220034796011, Swedbank panga arvelduskontole nr EE932200221023778606, Danske Bank panga arvelduskontole nr EE403300333416110002 või Luminor Bank arvelduskontole nr EE701700017001577198, maksekorraldusel on viitenumbriks **10266700005621** ja selgituseks: “ Valga linn, Staadionihoone 31.08.2018 ettekirjutus“.

Riigikassasiseste maksete korral kasutada Siseministeeriumi e-riigikassa kontot **2800082365** ja lühiviitenumbrit **10266**.

Vabatahtlikult tähtajaks sunniraha tasumata jätmise puhul nõutakse sunniraha sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 15 lg 1 kohaselt täitemenetluse seadustikus sätestatud korras nagu kohtuotsusest tulenev rahaline nõue. Seega lisandub sunnirahale selle vabatahtliku tähtaegse mittetasumise korral kohtutäituri tasu. Sunniraha tasumine ei võta adressaadilt kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest võib sunniraha rakendada korduvalt.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud

tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn,) või kaebus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, tmktartu.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuse esitaja vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest või sunniraha tasumisest palume informeerida Päästeameti Lõuna päästkeskust kirjalikult Jaama 207, Tartu linn, 50705, Tartu maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina elektronposti aadressil louna@rescue.ee 10 päeva jooksul arvates ettekirjutuses määratud täitmise tähtajast.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kadi Roots

Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor

Lõuna päästkeskus

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt:

1. Valga vald – valga@valga.ee

+372 512 0404

kadi.roots@rescue.ee

