



Valga Vallavalitsus
valga@valga.ee

17.09.2019 nr 7.2-2.2/11052-1

Teatis kavandatava haldusakti andmisest

Teavitame Teid, et Päästeameti Lõuna päästkeskus kavandab anda Valga Lasteaed Walko hoone kohta aadressiga Sepa tn 12, Valga linn, Valga maakond, vastavalt 12.09.2019 koostatud paikvaatluse protokollis, haldusmenetluses nr 7.2-5.3/2596, fikseeritud tuleohutusnõuete rikkumiste likvideerimiseks riikliku tuleohutusjärelevalve haldusakti alljärgneva ettekirjutusega:

1. Rajada „Väänik“, „Mõmmi“ ja „Tupsud“ rühmaruumidesse teine nõuetekohane evakuatsioonipääs, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehitisest ohutult evakueeruda või neld evakueerida.

Alus: Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 6; Siseministri 07.04.2017.a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 55 lg 2 vastavalt § 41 lg 2. § 44 lg 2, § 44 lg 3 p 4 ja § 44 lg 4.

Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 3 järgi on isik kohustatud tagama ohutu evakuatsiooni.

Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 55 lg 2 järgi peab enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete pooldest vastama käesoleva määruse §-des 5, 12–14, 29, 30, 32–34, 34¹ ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatud. Eelmises lauses nimetatud nõuet ei kohaldata § 12 lõike 6 punkti 3 kohta. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud ja käesolevas lõikes nimetatata tuleohutuspaigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.

Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 41 lg 2 järgi peab evakuatsiooni tagamiseks hoones olema selle kasutamiseviisile, ruumide kasutamise otstarbele ning kasutajate arvule ja nende liikumisvõimekusele või erivajadusele vastav arv sobiva paigutusega kergesti läbitavaid väljumisteid, evakuatsiooniteid ja -pääse ning nõutud tuletõkkeseksioone. Evakuatsiooniaeg peab olema hoone kasutajate ohutuks evakuatsiooniks piisav. Evakuatsiooni- ja väljumistee ei või läbida tehnoseadmete või muid tehnilisi ruume.

„Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17“ § 44 lg 2 järgi peab hoone igalt evakuatsioonialalt olema üldjuhul võimalik jõuda vähemalt kahe hajutatult paigutatud evakuatsioonipääsuni.

„Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17“ § 44 lg 3 p 4 järgi võib üks evakuatsioonipääs või -tee olla II-IV kasutusviisiga hoones, kus viibib korraga kuni kümme inimest, kui see ei põhjusta

kasutajate turvalisusele ohtu.

„Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17“ § 44 lg 4 järgi peab olema evakuatsioonialal, kus on üks evakuatsioonipääs või –tee käesoleva paragrahvi lõike 3 tähenduses, peab olema vähemalt üks hädaväljapääs.

Paikvaatlusega tuvastati, et rühmaruumidest „Väänik“, „Mõmmi“ ja „Tupsud“ puudub teine evakuatsioonipääs. Rühmades viibib lapsi rohkem kui kümme, lisaks töötajad.

Evakuatsioonipääsud peavad asuma hajutatult ja nendeks ei loeta üldjuhul lifti või muid sellesarnaseid seadmeid. Hoones olevad evakuatsioonipääsud tähistatakse tuleohutuse seaduse kohaselt.

Evakuatsiooniteel ja väljumisteel paiknev uks peab olema paigutatud nii, et oleks võimalik kiire evakuatsioon ja avanema vähemalt 90 kraadi. Avanema evakuatsiooni suunas, välja arvatud alla 30 inimese evakuatsiooniks ette nähtud uks, ning olema hõlpsasti avatav kõigile kasutajatele.

Hoone siseukse ning sissepääsu- ja ühendustee ukse valgusava laius peab olema vähemalt 850 mm ja minimaalkõrguseks vähemalt 2000 mm. Evakuatsioonitee ja väljumistee laiust võib vähendada vältimatult ukselempi võrra.

Täitmise tähtaeg: 31.12.2020. a.

Ettekirjutusega kaasneb sunnivahendi holatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan „Tuleohutuse seaduse“ § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 400 (nelisada) eurot**

Vastavalt HMS § 40 lg 1 on Teil õigus esitada oma arvamusi, selgitusi ja vastuväiteid kavandatava haldusakti suhtes **7 päeva jooksul** elektronposti aadressile louna@rescue.ee või Päästeametis Lõuna päästkeskuse postiaadressile Jaama 207, 50705, Tartu linn, Tartu maakond.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kadi Roots

Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor

Lõuna päästkeskus

Sama/Teadmiseks: Valga Lasteaed Walko – riina@walko.ee

Kadi Roots

+372 512 0404

kadi.roots@rescue.ee